

УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДЕНО В
ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ

«__» ____ 20__ г.

Главный инженер
ОАО «Приволжскнефтепровод»
Кучеров В.Г.

120

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
|-------|---|----------|---|
| 1. | Наименование и адрес проектирующей организации | | ОАО «Гипротрубопровод» филиал «Самарагипротрубопровод» г. Самара, ул. Ленинская, д. 25 «А» |
| 2. | Наименование и адрес предприятия-заказчика | | ОАО «Приволжскнефтепровод» 443520, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100А |
| 3. | Качество записи, не менее | пикс. | 704x576 |
| 4. | Формат сжатия | | H.264 |
| 5. | Количество каналов цифровой записи | шт. | 16 |
| 6. | Скорость записи на один канал | к/с | 25 при разрешении до 704x576 пикс. |
| 7. | Встроенный жесткий диск (не менее) | ТВ | 3 |
| 8. | Дополнительный жесткий диск | ТВ | Нет |
| 9. | Возможность подключения RAID-массивов | | Да |
| 10. | Операционная система | - | 1. Графическая операционная система последнего поколения совместимая с устанавливаемым программным комплексом, с возможностью downgrade; 2. Антивирусное ПО. |
| 11. | Дополнительное программное обеспечение | - | По выбранному оборудованию |
| 12. | Мультиэкранный режим | | Да |
| 13. | Детектор движения (программный) | | Да |
| 14. | Количество подключаемых мониторов (VGA), не менее | шт. | 1 |
| 15. | Количество подключаемых мониторов (BNC), не менее | шт. | 1 |
| 16. | Количество подключаемых мониторов (SPOT) (тревожный), не менее | шт. | 1 |
| 17. | Наличие программного модуля для считывания гос.номеров автотранспорта | | Нет |
| 18. | Сменные воздушные фильтры (комплект из 20 фильтров) | шт. | 3 |
| 19. | Разъем RJ-45 (TCP/IP) | | Да |
| 20. | Протокол Ethernet 10/100/1000 Base-T | | Да |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


0244300100

Г.2.0000.14019-ПМН/ГТП-00.000-КТСО1.ОЛ2

Строительство узлов СППК с емкостями для аварийного сброса нефти объемом 1000 м3 (2 шт.) для защиты конечного участка МН "Бавлы-КБШ", МН "Гурьев-КБШ" на НК НПЗ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| Нач. отд. | Литвинова | | | | 12.12 |
| Глав. спец. | Родионов | | | | 12.12 |
| Н.контр. | Нараева | | | | 12.12 |
| Пров. | Демидович | | | | 12.12 |
| Разраб. | Огородников | | | | 12.12 |

Площадка резервуаров аварийного сброса. Комплекс технических средств охраны

| Стадия | Лист | Листов |
|--|------|--------|
| Р | 1 | 2 |
|  ОАО «Гипротрубопровод» филиал «Самарагипротрубопровод» | | |

Опросный лист на видеорегистратор

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики 121 |
|-------|---|----------|---|
| 21. | USB 2.0 | | Да (не менее 2 шт.) |
| 22. | Наличие тревожных входов | | Да (не менее 16) |
| 23. | Клавиатура | шт. | нет |
| 24. | Мышь | шт. | нет |
| 25. | Способ установки | | В шкаф 19" |
| 26. | Потребляемая мощность, не более | Вт | 220 |
| 27. | Температура окружающей среды | °С | +5 ... +40 |
| 28. | Комплект поставки: - устройство цифровой записи – 1 шт.; - комплект для монтажа в 19" шкаф – 1 шт.; - комплект ПО – 1 компл. | компл. | 1 |
| 29. | Дополнительные требования: | | Документация должна быть выполнена на русском языке |

Согласовано:

Начальник отдела
комплектации (ОМТС)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

Начальник службы
безопасности

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

| | |
|---------------|--------------|
| Инов. № подп. | Взам. инв. № |
| 0244300100 | |
| Подп. и дата | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|-------|------|---|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Г.2.0000.14019-ПМН/ГТП-00.000-КТСО1.ОЛ2 | Лист |
| | | | | | | | 2 |