

8.11.2014г.
7.2.1

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Черномортранснефть"

104
34

20 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
1.	Наименование и адрес проектирующей организации		ОАО «Гипротрубопровод»
2.	Наименование и адрес предприятия-заказчика		ОАО "Черномортранснефть"
3.	Тип телевизионной камеры		Купольная уличная скоростная полноповоротная цветная телекамера для уличной установки, режим – день/ночь, широкий динамический диапазон. Телекамера предназначена для работы в составе системы охранной телевизионной
4.	Параметры матрицы, не хуже		- 1/4" ПЗС, цветная/день-ночь; - кол-во эффективных пикселей – 752x582
5.	Разрешение, не хуже	ТВЛ	540
6.	Чувствительность, не хуже	лк	0,015 цв.-0,00015 ч/б
7.	Трансфокатор		F1,4 (f=3,4 – 91,8 мм)
8.	Оптическое увеличение, не менее		27х оптическое/12х цифровое
9.	Синхронизация		Внутренняя/ по сети питания
10.	Отношение сигнал/шум		Более 50 дБ
11.	Электропитание	В	≈24В/~24В
12.	Потребляемая мощность, не более	ВА	23 ВА (без нагревателя)/73 ВА (с нагревателем)
13.	Интерфейсы управления		RS422, RS485
14.	Поддерживаемые протоколы управления		Протоколы управления выбранной клавиатуры для управления поворотными телекамерами Г.0.0000.14023-ЧТН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ7
15.	Диапазон рабочих температур	°С	минус 50 ÷ +50
16.	Комплект поставки: - телекамера – 1 шт.; - кронштейн – 1 шт.; - адаптер углового крепления (угол-стена) – 1 шт.	компл.	1
17.	Дополнительные требования		1. Цвет телекамеры – белый/серый; 2. Стекло купола – дымчатое; 3. Совместимость с клавиатурой для управления поворотными телекамерами Г.0.0000.14023-ЧТН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ7.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

163022

Г.0.0000.14023-ЧТН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ17

Ограждение и периметрально-охранная сигнализация и охранное телевидение ПНБ "Тихорецкая". Техническое перевооружение

Комплекс технических средств охраны

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Опросный лист на телекамеру купольную уличную скоростную полноповоротную день/ночь (тип 2)



ОАО
«Гипротрубопровод»

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики
18.	Спецификация		Г.0.0000.14023-ЧТН/ГТП-00.000-КТСО.С

105
35

Согласовано:

Начальник отдела
комплектации (ОМТС)

Начальник службы
безопасности

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОЛО
«ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»
АГЕЕВА О.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СБ

А.И. КАРПОВ

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

ВЕДУЩИЙ ПО ИТСО
КУВШИНА ИБ
ОТДЕЛ ОХР. ИБ И СБ

Инов. № подл.	Взам. инв. №
163022	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Г.0.0000.14023-ЧТН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ17

Лист

2