



УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 ООО «Балтнефтепровод»  
 В.Ф. Якимов  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес проектирующей организации	—	ООО "Балтнефтепровод"
2	Наименование и адрес предприятия-заказчика	—	ООО «Балтнефтепровод» 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная 11/2 Великолукское РНУ ОГЭ
3	Наименование оборудования		Генератор бензиновый SDMO HX 5000 TC
4	Назначение	—	Обеспечение электроснабжения в трассовых условиях
5	Номинальная мощность	кВт	4 кВт
6	Напряжение	В	400/220
7	Частота	Гц	50
8	Марка двигателя		Honda GX 270
9	Мощность двигателя	Л.с.	6,5
10	Вид топлива		Бензин АИ-92
11	Размеры	мм	715x570x490
12	Вес	кг	68

Согласовано ООО «Балтнефтепровод»:  
 Начальник отдела  
 КиМТС

Главный энергетик

  
 подпись

  
 подпись

Ю.Е Разин  
 Ф.И.О

дата

С.Г. Невский  
 Ф.И.О

дата

#### Опросный лист №14-ОГЭ-9.6-ТП-2014

Приобретение оборудования не требующего монтажа, всего  
 (приложение к Программе ТПиР)

Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Да-
Разработал					
Проверил					
Нач.отдела					
ГИП					

Генератор бензиновый

Ста-

Лист

Листов

Р

1

1

Опросный лист  
 на Генератор бензиновый SDMO HX  
 5000 TC

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.