

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Балтнефтепровод»

 Р.Р. Исламов

«\_\_»\_\_ 2014г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1.	Наименование и адрес проектирующей организации	-	
2.	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	ООО «Балтнефтепровод»
3.	Назначение прибора	-	Защита оборудования в случае выхода из строя основного источника питания.
4.	Обозначение изделия	-	Статический переключатель нагрузки LTS63-KUT (для установки в существующую систему)
5.	Количество фаз	-	1 фаза + N
6.	Максимальный ток нагрузки	A	63
7.	Время переключения нагрузки, не более	мс	10
8.	Наличие байпаса	-	Да, встроенный
9.	Интерфейс	B	RS232
10.	Возможность установки в стойку	-	Да, 19"
11.	Масса, не более	кг	15
12.	Размер	-	19"х 590 мм х 2U
13.	Гарантия	мес	12

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.

Начальник отдела  
комплектации (ОК и МТС) Ю.Е. Разин

Начальник ОАСУ ТП

 А.В. Петров

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

17-АСУТП-2014-ТП-9.3-БНП

**Приобретение оборудования не требующего монтажа,  
всего (приложение к Программе ТПиР)**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал						Статический переключатель нагрузки LTS63-KUT	Стадия	Лист
Проверил							Р	1
Нач. отдела								1
ГИП								
						Опросный лист	ООО «Балтнефтепровод»	